Floc flüssig

zum Ausflocken von Trübstoffen

Art. Nr. 09010

Eigenschaft:

Lieferform: **Flüssigkeit**

Flockt feinste Schwebeteilchen und Trübstoffe aus und macht sie so filtrierbar.
Beeinflußt den pH Wert kaum.

Entspricht den Anforderungen der DIN 19643

Dosierung:

Bei kontinuierlichem Einsatz:
50 - 200 ml / 100 m^3 (0,5 - 2,0 ml / m^3), bezogen auf die Umwälzleistung.

Bei diskontinuierlichem Einsatz:
300 - 600 g / 100 m^3 (3 - 6 ml / m^3),
bezogen auf den Beckeninhalt.

Zugabe:

Manuell:
Das verdünnte Produkt als 5 - 20%ig Lösung (0,5 - 2,0 l / 10 l) gleichmäßig über die Wasseroberfläche verteilen.

Über Dosiereinrichtung:
Direkt aus dem Liefergebinde, oder verdünnt als 2 - 10 %ige Lösung (2 - 10 l / 100 ltr);
max. Konzentration 10 %.

Zu beachten:

Vor der Zugabe pH Wert auf 7,0 - 7,6 einstellen. Nach manueller Zugabe die Umwälzanlage entweder ca. 24 Stunden laufen lassen oder nach ca. 15 Minuten ausschalten.
Im ersten Fall nach Ablauf der 24 Stunden, Ecken mit Bodenabsauger reinigen und anschließend Filter rückspülen.
Im zweiten Fall nach Abstellen der Umwälzpumpe ca. 24 Stunden warten und dann die abgesetzten Trübstoffe mit dem Bodenabsauger aufnehmen. Abgesaugte Flüssigkeit dabei direkt in das Abwasser fließen lassen.

Bei Kieselguranschwemmfiltern muß das Anschwemmmaterial ausgetauscht werden, wenn der Filterwiderstand nach der Flockung überschritten wird.

Die angegebene Dosiermenge kann bei kontinuierlicher Zugabe je nach Verunreinigung des Schwimmbeckenwassers auch außerhalb der genannten Dosierwerte liegen.